

An alle Mieter  
Riedmühlestrasse 53, 55, 57  
8306 Wangen-Brüttisellen

Jona SG, 09. August 2024

## **Pflege und Unterhalt einer kontrollieren Wohnungslüftung**

### **Pflege durch den Benutzer**

Als Benutzer müssen Sie die zentrale Lüftungsanlage wie folgt pflegen

- Tellerventile und Zu- und Abluftgehäuse (in den Wohnungen) reinigen  
In den folgenden Abschnitten werden diese Wartungsarbeiten kurz erläutert.

### **Kontrollen**

Abluftfilter in den Auslassgehäusen (durch Mieter) 1x pro Monat  
sollten regelmässig kontrolliert  
werden und nach Bedarf gereinigt  
werden.

### **Reinigung der Zu- und Abluftgitter oder Tellerventile**

1. Nehmen Sie das Ventil oder die Gitter aus der Wand oder von der Decke. (mit Handschuhen)
2. Reinigen Sie das Ventil oder die Gitter in eine warmen Seifenlösung.
3. Spülen Sie das Ventil oder Gitter gut ab und trocknen Sie es ab.
4. Setzen Sie das Ventil GENAU IN DER GLEICHEN POSITION (und IM GLEICHEN LÜFTUNGSLOCH) WIEDER EIN  
Bei den Gittern einfach wieder einsetzen
5. Wiederholen Sie dieses Vorgehen für die anderen Ventile oder Gitter

### **Reinigung des Abluftfilters**

1. Nehmen Sie das Gitter aus der Wand oder von der Decke. (mit Handschuhen)
2. Nehmen Sie den Filter aus dem Gehäuse.
3. Saugen Sie den Filter ab oder Waschen Sie die Filter aus.
4. Setzen Sie die abgesaugten Filter oder gewaschenen Filter (Trocken) wieder ein.
5. Setzen Sie das gewaschene und trockene Gitter wieder ein.